PLAN CU CARACTER INFORMATIV



SEMNIFICAREA SIMBOLURI:

NOTA 1:
T1 - Cablu de forta de tip N2XH 1 x 35 mm² sub ecran 16 mm² 1 kV de un conductor.
T2 - Cablu de forta de tip N2XH 1 x 35 mm² sub ecran 16 mm² 1 kV de un conductor.
T3 - Cablu de forta de tip N2XH 1 x 35 mm² sub ecran 16 mm² 1 kV de un conductor.
T4 - Cablu de forta de tip N2XH 1 x 35 mm² 1 kV de un conductor.
T5 - Cablu de telecomunicatii de semnalizare, 1 cablu 1 x 2 x 0,8 mm.
T6 - Cablu de telecomunicatii de semnalizare, 1 cablu 1 x 2 x 0,8 mm, cablu 1 x 2 x 0,8 mm.
T7 - Cablu de protectie la transformatorul de statie, tip N2XH, sectiune 1 x 35 mm².
T8 - Cablu de protectie la transformatorul de statie, tip N2XH, sectiune 1 x 35 mm².
T9 - Cablu de legatura - sectiune 1 x 35 mm².
T10 - Cablu de legatura - sectiune 1 x 35 mm².

NOTA 2:
T11 - Cablu de legatura fibra optica.
T12 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T13 - Cablu de protectie transformator de statie TG1 - sectiune 2 x 35 mm².
T14 - Cablu de protectie transformator de statie TG2 - sectiune 2 x 35 mm², cablu 1 x 35 mm².
T15 - Cablu de protectie transformator de statie, tip N2XH, sectiune 2 x 35 mm².
T16 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T17 - Cablu de telecomunicatii de semnalizare - 1 cablu 2 x 2 x 0,8 mm.
T18 - Cablu de telecomunicatii de semnalizare - 1 cablu 2 x 2 x 0,8 mm, cablu 2 x 2 x 0,8 mm.
T19 - Cablu fibra de la PTC-RE SERVER PC - sectiune 2 x 35 mm.
T20 - Cablu fibra de la PTC-RE SERVER PC - sectiune 2 x 35 mm, cablu 2 x 35 mm.

NOTA 3:
T21 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T22 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T23 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T24 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T25 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T26 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T27 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T28 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T29 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².
T30 - Cablu de legatura - sectiune 2 x 35 mm².

PM-1000-000-000

COORDONARE

BEF PROIECT	PLANE ÎP PRINCIPALE
DIRECTOR PROIECT / DIRECTOR PROIECT ADJUNCT	Prof. ing. NICOLETA-FOTA IONIN / ing. SORIN-FLORIN GIURGEA
BEF DEPARTAMENT	Ing. MARIUS ZAMFIR
BEF DEPARTAMENT	Ing. ALEXANDRU ZAMFIR
PLAN GENERAL	Ing. CLAUDIU-IONIC MARILIE
SALI & STRUCTURI	dr. ing. ION POPESCU-LUNG
ALIMENTARE CU APA	Ing. ANA-MARIA ZAMFIR
ÎNCĂLZIRE & HIDROIZOLAJE	Ing. CLAUDIU-MIHAI TIVIN VERDCA
VENTILARE	Ing. ADRIAN-LUCIAN LUTZ
INSTALAŢII COMPLEXE	Ing. PAPH LIVIU
INSTALAŢII	Ing. ELENA-ALINA

REVIZIA

REV.	DATA	DATA	DOCUMENTAŢIE CARE A DEVENIT REVIZIA	DESEMNAT	VERIFICAT
01					
02					
03					
04					

VERIFICARE ATESTATĂ / EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ASIGNATOR ATESTAT EXPERT TEHNIC	NUME, PRENUME	SEMNĂTURA	DEPARTA DE UNCHIDERE	REFERATUL EXPERTIZEI NR. / DATA

BENEFICIAR: S.C. METROREX S.A.

TITLUL DTP: LVRMBULL S.

Societatea de Proiectare pentru Prioritate 1, Direcţiile de exploatare Inginerie 1 Nord, Inginerie 1 Sud, Inginerie 1 Vest, Inginerie 1 Est, Operare Infrastructura Subterană, Parcul Industrial, Centrul de Mentenanţă

TITLUL ÎN PRINCIPALĂ	DESEMNAT/ELABORAT	SEMNĂTURA	SCARA
DESEMNAT	Ing. NICOLETA-FOTA IONIN		
VERIFICAT	Ing. SORIN-FLORIN GIURGEA		
VERIFICAT	Ing. CLAUDIU-IONIC MARILIE		
BEF DEPARTAMENT	Ing. CLAUDIU-IONIC MARILIE	DATA	

NR. DTP: 5-01-04-SEOPUK-D-000
FAZA: D.A.
OBIEKT: INSTALAŢII COMPLEXE
CODUL PLANŞEI: L-01-04-SEOPUK-D-00-PT-001-PCNAPITOL
TITLUL PLANŞEI:
MAGISTRALA 1 NM - OTOPENI
SCHEMA DE ELECTROALIMENTARE DE PRINCIPIU

Proiect: Metrorex

Proiectul a fost verificat de ..... Semnătura ..... Data .....

Proiectul a fost verificat de ..... Semnătura ..... Data .....

10A4 297x2100=0.624