

- Numarul, pozitia si dimensiunea gurilor pentru instalatii electromecanice si de curenti slabi se va definitiva la elaborarea proiectului tehnic realizat de antreprenorul lucrarilor de structura de rezistenta. Acesta are obligatia sa se coordoneze cu contractorii desemnati pentru realizarea lucrarilor de Instalatii electromecanice si de curenti slabi.
- Dimensiunile sectiunilor transversale ale stalpilor sunt maxime admisibile.



M6-000-C01-744

$$\pm 0,00 = 84,55 \text{ RMN}$$
