

Nr.76672/02.10.2020

**STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo Vest	TOTAL
	CTE Sud	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest				
PARAMETRII (ora 6 <sup>00</sup> )								
Temp ext [°C]	12							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	-	80÷87	-	80÷87	-	80÷87	80÷87	
Temperatura tur primar livrată [°C]	-	78	-	88	-	84	85	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	-	55	-	55	-	55	55	
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul CMTEB S.A.: <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a> la secțiunile avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri.							

**Serviciul Secretariat General**

DIRECTOR GENERAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 02.10.2020

TELEFON: 0372 148 000

## FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMOFICARE LA DATA DE 01.10.2020

### Continuitate serviciu

număr total blocuri alimentate cu energie termică:	8.621	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	814	90,56 %

### Grad funcționare

număr PT/CT/MT funcționale:	1.006	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	62	93,84 %

### Serviciul Secretariat General

DIRECTOR GENERAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 02.10.2020

TELEFON: 0372 148 000